

JUNGO Kanalunterhalt AG

Entretiens de canalisations

Chännelmattstrasse 12
3186 Düdingen

Tel. 079 661 01 33
Fax 026 493 02 32
UID: CHE- 498.349.209

hubert.jungo@sensemail.ch www.kanalratte-sensesee.ch





Düdingen, 10.03.2022

Schachtprotokoll : KS 1 mit Konus Rundprofil WAS-M

Objekt : JUNGO Kanalunterhalt AG
Abschnitt : Platzentwässerung
Strasse : Chännelmattstrasse 12
Ort : 3186 Düdingen
Auftraggeber : Ingenieurbüro Muster
Strasse : Chännelmattstrasse 12
Ort : 3186 Düdingen
U- Grund : Allg. Zustandskontrolle
Plan Nr. : 1964_1 / Artikel 0000

Reinigung : Ja
Einstiegselement : Ja
Schachtdeckelmaterial: GUSS
Schachtmaterial : Beton
Konus : Ja
Profil : Ø800/600mm
Material-Aufbau : Beton
Material-Unterteil : Beton
Gerinneform : Schussrinne
Einlaufroste :
Foto Nr. : 1633 - 1634

Optisch keine Mängel



Einlauf	Tiefe	ø (mm)	Material	Bei ...Uhr	Bemerkung
E1	0.95	150	PVC	12:00	
E2					
E3					
E4					
Auslauf	2.30	150	PVC	06:00	
A1					
Sohle					